

Miljöförvaltningen
KontrollrapportHandläggare:
Kerstin SetterlöfForkarby By- Och Vattenförening
c/o: Hanna Almqvist
Backgården Forkarby
75593 Uppsala

Resultat från dricksvattenkontroll vid Forkarby Vattenförening vattenanläggning, Forkarby 32:1

Besöket gjordes: 2022-11-08, klockan 10.00**Plats:** Forkarby 274**Typ av kontroll:** Planerad och den var anmäld.

Syftet med kontrollen var att se om din verksamhet kan leverera ett säkert dricksvatten.

Vid besöket kontrollerades bland annat att det fanns rutiner för att sköta om anläggningen, att det fanns en rutin att informera de som använder vattnet om kvalitén och att det fanns rutin att hantera avvikelser i kvalitén. Även analysresultaten för genomförda provtagningar under åren 2021-2022 har granskats.

Från och med den 1 januari 2023 kommer nya dricksvattenföreskrifter att börja gälla. Detta kommer att påverka din dricksvattenanläggning. Bland annat kommer kraven på provtagning att ändras, liksom kravet på information om dricksvattenkvalitén till dem som använder vattnet.

Närvarande vid besöket:

Närvarande från verksamheten: Hanna, Mikael, Pär och Ulf

Närvarande från miljöförvaltningen: Kerstin Setterlöf

Sammantagen bedömning av kontrollen: Avvikelse som inte kräver extra kontroll

På nästa sida kan du läsa om hur miljöförvaltningen har bedömt de områden som kontrollerades.

Med avvikelse - Du får en avvikelse när vi bedömer att kraven i dricksvattenföreskrifterna inte är uppfyllda. En avvikelse kan bestå av en eller flera iakttagelser.

Utan avvikelse - Det betyder att, det vi valt att kontrollera inom angivna kontrollområden, vid det här besöket, uppfyller lagstiftningens krav.

Postadress: Uppsala kommun, miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stadshuset 2
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: miljoforvaltningen@upsala.se
www.upsala.se

Följande kontrollområden fick bedömningen:	Med avvikelse
Kvalitetskrav Granskning av analysresultat för att se om dricksvattnet uppfyller kvalitetskraven i dricksvattenföreskrifterna, bilaga 2. Avvikelse: Analysresultat visar på återkommande anmärkning på kalcium. I och med att nya dricksvattenföreskrifter träder i kraft den 1 januari 2023 så avvaktar miljöförvaltningen att ställa eventuella krav på att åtgärda detta, vilket vi även diskuterade vid besöket. <i>Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa, och uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 7§, punkt 1 och 2</i>	
Följande kontrollområden fick bedömningen:	Utan avvikelse
Faroanalys Det fanns en faroanalys och ni berättade att den nyligen uppdaterats. Miljöförvaltningen informerade om att kravet på faroanalys för små anläggningar kommer att tas bort och ersättas av nya parametrar i provtagningen när de nya dricksvattenföreskrifterna träder i kraft. Detta krav kan även komma att beröra er. Råvatten Rutin att kontrollera råvatten fanns då ingen beredning sker på dricksvattnet. Vid besöket informerades ni om att det kommer ökade krav på råvattenprovtagning från och med år 2026. Undantag finns för dem som inte bereder vattnet, då råvatten likställs med vattnet hos användaren. Kvalitetskrav Uppföljning av tidigare avvikelse gällande överskridande gränsvärde på alfaaktivitet. Alfaaktiviteten är utredd och ingen av de ingående radionukleider som analyserats överskrider gränsvärdet. Utredning vid problem Det fanns rutin att utreda avvikelser på vattenkvalitén. Åtgärder vid problem Det fanns rutin att åtgärda brister på vattenkvalitén. Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter Det fanns rutin att lämna information om vattenkvalitén till den/de som hyr verksamhet/bostad/fastighet. Övrigt Det fanns rutiner för att sköta och underhålla vattenanläggningen.	

Uppföljning

Vid nästa besök följer miljöförvaltningen upp hur du har hanterat avvikelserna.

Om avvikelserna kvarstår vid nästa kontroll innebär det att vi kan behöva följa upp dem ytterligare. Uppföljande kontroll ingår inte i den årliga kontrollavgift som du betalar utan debiteras per timme. Timavgiften för uppföljande kontroll är för närvarande 1 270 kronor per timme.

Denna rapport är inte ett beslut och kan därför inte överklagas, men du har möjlighet att yttra dig över den. Om du har synpunkter, lämna dem till miljöförvaltningen inom två veckor efter det att du har fått rapporten. Vi hjälper dig om något är oklart eller om du vill ha ett beslut som du kan överklaga.

Detta ärende avslutas.

Kerstin Setterlöf
Inspektör
livsmedelskontroll
018-7274996
kerstin.setterlof@uppsala.se

Lagar och regler

Som livsmedelsföretagare och dricksvattenproducent är du skyldig att följa de bestämmelser som finns i dricksvattenföreskrifterna och livsmedelslagstiftningen. Målet med lagstiftningen är att det dricksvatten som produceras ska vara säkert för konsumenten.

Vid kontrollen tillämpar miljökontoret Livsmedelsverkets vägledning:
Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar.