



Uppsala Vattens vattenlaboratorium
Danmarksgatan 26C
753 23 Uppsala

Ackred. nr. 1995
Provning
ISO/IEC 17025

Kund: Forkarby Vattenförening
C/o Mikael Johnsson
Forkarby 269
755 93 Uppsala

Provnummer 1-25-00405-001
Undersökningstyp Egenkontroll
Provart Dricksvatten hos användare
Provtagningsstart 2025-02-18 13:35
Provet inkom 2025-02-18 14:00
Provtagare Mikael Johnsson

Provmärkning Forkarby 32:4

Analyser	Resultat	Enhet	Osäkerhet	Analysdatum	Metod
Temperatur vid ankomst	10,1	°C		2025-02-18	
Information från provtagning					
Spoltid	2	minuter		2025-02-18	
Mikrobiologiska analyser					
Ansättningsdag	2025-02-18			2025-02-18	
Aktinomyceter	50	cfu/100 ml		2025-02-25	* SS 028212, utg 1

* Metoden är ackrediterad

Utlåtande

Alla gränsvärden UPPFYLLS enligt LIVSFS 2022:12. Observera att verksamhetsutövaren är ansvarig för att övervaka onormala förändringar på odlingsbara mikroorganismer, långsamväxande bakterier och TOC. Dessa parametrar ingår därför inte i provets utlåtande.

2025-02-28 Granskat av: Ulrika Ryrberg, Rapportansvarig
Sändlista Forkarby Vattenförening
Almqvist, Hanna
Dricksvatten, Miljöförvaltningen

Resultaten, eventuella synpunkter och tolkningar gäller enbart det prov som har analyserats och såsom provet har mottagits. Laboratoriet ansvarar ej för den information som har tillhandahållits av uppdragsgivaren, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Vid försäkran om överensstämmelse används resultat utan hänsyn till mätosäkerhet. Den rapporterade osäkerheten är en utvidgad mätosäkerhet beräknad med täckningsfaktor k=2. Mätosäkerhet för mikrobiologiska analyser kan fås på begäran. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.